



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ05.Н01514

Срок действия с 17.07.2019 по 16.07.2022

№ 0463758

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ05 от 21.04.2015 года
Орган по сертификации продукции и услуг
"Краснодарстройсертификация" АНО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"
РФ, 350001, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, т. (861) 233-75-17

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический лицевой пустотелый
с ангобированной поверхностью
КР-л-пу 250x120x65/1,0НФ/175/1,4/75
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск,

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

23.32.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "Славянский кирпич"

РФ, 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б
тел. 8 (86146) 4-08-60, ИНН 2349006287

Адрес пр-ва: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО "Славянский кирпич"

РФ, 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б
тел. 8 (86146) 4-08-60, ИНН 2349006287

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СИ-118 от 11.07.2019 г. ИЛ АНО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"
г. Краснодар, проезд Воронежский, д. 5, № РОСС RU.0001.21СЛ03 от 12.03.2015 г.;
Экспертных заключений: на глину № 6467/03-1, на песок № 6469/03-1 от 07.08.2018 г.
ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1/ /61/1, № RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема 3с, предусматривающая проведение инспекционного контроля не реже одного раза в год.



Зам.Руководитель органа


Эксперт



подпись

К.О. Бойко

инициалы, фамилия



подпись

А.А. Галаган

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение знака соответствия
при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)

Регистрационный номер - Н01514

Срок действия разрешения - с 17.07.2019 г. по 16.07.2022 г.

Разрешение выдано - ОАО «Славянский кирпич»

Юридический адрес - РФ, 353560, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б

Телефон: (86146) 4-08-60 Факс: (86146) 4-08-60 E-mail: technology@slavkirp.ru

на основании сертификата рег. номер - РОСС RU.СЛО5.Н01514

Условия применения знака соответствия - Документ о качестве
и товаросопроводительная документация

Зам. Руководителя ОС
«Краснодарстройсертификация»



К.О. Бойко

РЕЗУЛЬТАТЫ
испытаний кирпича керамического лицевого с ангобированной поверхностью КР-л-пу 250x120x65/1,0НФ/175/1,4/75,
выпускаемого ОАО «Славянский кирпич» производство № 2

№№ п/п	Наименование основных физико-механических показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Предел прочности при сжатии, МПа	ГОСТ 530-2012	Средний не менее 17,5 Наименьший не менее 15,0 для М 175	средний - 18,8 17,4 М 175
2	Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 530-2012	Средний не менее 2,3 Наименьший не менее 1,1 для М 175	средний 2,46 М 175
3	Средняя плотность, кг/м ³	ГОСТ 530-2012	1210 - 1400 для класса 1,4	1300 ... 1370 средний 1330 класс 1,4
4	Водопоглощение, %	ГОСТ 530-2012	Не менее 6	5,9 ... 6,5 средний 6,2
5	Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью, кг/(м ² ·мин)	ГОСТ 530-2012	Не менее 0,10, но не более 3,00	0,4 ... 0,9 Средний 0,7
6	Морозостойкость, циклы	ГОСТ 530-2012	Не менее 75 для F 75	F 750 На 76 цикле испытания пре- кратили. После 75 ц. на поверхности образцов видимых признаков по- вреждений или разрушений (рас- трескивание, шелушение, выкраши- вание, отколы) не было
7	Наличие высолов	ГОСТ 530-2012	Допускаются вступивающиеся (известко- вые) включения глубиной не более 3 мм общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней Не допускаются	отсутствуют отсутствуют

Область применения: для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений с учётом техниче-
ских характеристик, установленных в ГОСТ 530-2012.



Зам. руководителя ОС «Краснодарстройсертификация»

К.О. Бойко