

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Орган инспекции

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 от 08.04.2015г.

Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководитель органа инспекции,
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия»
Зам. главного врача (подпись) Е.Н. Кочетов
« 28 » 04 20 18 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний

№ 1008/01 от 28.04 20 18 г.

Наименование объекта: ООО «Магма Керамик».

Юридический адрес объекта: Республика Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, промзона, ул. 2 микрорайон, д.77.

Фактический адрес объекта: Республика Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, промзона, ул. 2 микрорайон, д.77.

Заявитель: ООО «Магма Керамик».

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: письмо от 09.11.2017 г., письмо от 16.04.2018 г. ООО «Магма Керамик».

Регистрационный входящий № 4900 от 09.11.2017, № 1692 от 16.04.2018 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) строительных материалов Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299:

- Кирпич керамический «Красный», «Флеш», «Антик» - глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: Врач по гигиене труда Самарин С.А. сертификат специалиста 0377060099076 от 02.12.2014 г. по специальности «гигиена труда» (действителен в течение пяти лет).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. письмо от 16.04.2018 г. ООО «Магма Керамик».
2. протокол лабораторных исследований № 9744 от 24.04.2018 г.
3. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 17.04.2017 г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено:

Лабораторные исследования проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 510112 от 03.06. 2013г, действителен до 03.06.2018 г.

Протокол лабораторных исследований № 9744 от 24.04.2018 г.

Кирпич керамический «Красный», «Флеш», «Антик».

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составляет 195 ± 24 Бк/ кг при нормативном 370 Бк/кг для 1 класса строительных материалов, что **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал может использоваться в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

К экспертному заключению прилагаются протоколы лабораторных исследований:

1. протокол лабораторных исследований № 9744 от 24.04.2018 г.

Врач по гигиене труда отдела
санитарно-гигиенического анализа и экспертиз



С.А.Самарин